

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej - dane za 2023 rok:

Na podstawie §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wartość
1.	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI - nieplanowane)	min.	6,53
2.	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi)	min.	6,53
3.	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - planowane)	min.	366,18
4.	Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI - nieplanowane)	szt./odb.	0,06
5.	Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalnych (SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi)	szt./odb.	0,06
6.	Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI - planowane)	szt./odb.	0,9
7.	Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI)	szt./odb.	0,00
8.	Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (suma WN, SN i nN)	szt.	34

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

43-417 Kaczyce, ul. G. Morcinka 17, Tel: +48 / 32 / 469 40 32, Fax: +48 / 32 / 750 17 28
 KRS 0000293914 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 NIP 525 24 11 277, REGON: 141189229; kapitał zakładowy: 2.150.000,00 zł.

www.veoliapowerline.pl, www.veolia.cz