

## Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej - dane za 2025 rok:

Na podstawie §48 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wartość
1.	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI - nieplanowane)	min.	29,09
2.	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi)	min.	29,09
3.	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - planowane)	min.	474,39
4.	Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI - nieplanowane)	szt./odb.	0,06
5.	Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalnych (SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi)	szt./odb.	0,06
6.	Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI - planowane)	szt./odb.	0,09
7.	Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI)	szt./odb.	0,00
8.	Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (suma WN, SN i nN)	szt.	33

### Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

43-417 Kaczyce, ul. G. Morcinka 17, Tel: +48 / 32 / 469 40 32, Fax: +48 / 32 / 750 17 28  
KRS 0000293914 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
NIP 525 24 11 277, REGON: 141189229; kapitał zakładowy: 2.150.000,00 zł.  
www.veoliapowerline.pl, www.veolia.cz